



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	Esama sklypo riba
	Projektuojamas skysto kuro degalinės kolonėlės
	Projektuojamas skysto kuro požeminis rezervuaras
	Įvažiavimas/išvažiavimas į/iš sklypo
	Numatoma trinkelė danga
	Apželdinimas / priklausomieji želdynai 15% sklypo ploto
	Esamų elektros tinklų servituto ribos (zona)
	Kelio apsaugos zona
	Elektrų linijų apsaugos zona
	Ryšių linijų apsaugos zona
	Automobilių judėjimo kryptis

APSAUGOS ZONA \* - Minimalus atstumas nuo skysto kuro degalinės kolonėlių ir požeminių rezervuarų iki kitos paskirties pastatų sienų artimiausių taškų, kai pastatas yra I-III atsparumo ugniai -15m

**PASTABOS**

- Trakų rajono degalinių išdėstymo schemas, reg.Nr.010792000208, papildymo specialusis planas rengiamas vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014m gegužės 15d. Nr.S1-152 sprendimu "Dėl Trakų rajono degalinių išdėstymo schemas, reg.nr.010792000208, papildymo", Teritorijų planavimo sąlygomis;
- Degalinės statyba planuojama žemės sklype kad. Nr.7940/0003:2017, Trakų r.sav., Lentvario sen., Sausių k., Logistikos g.8 ;
- Įvažiavimas/išvažiavimas į/iš planuojamos teritorijos esamas iš servitutinio kelio sklype, kad.Nr.7940/0003:97;
- Magistralinio kelio apsaugos zonoje vandens telkiniai (kūdras) ir vizualioji reklama nenumatomi ;
- Planuojamas sklypas yra 232.55m nuo esamo dujotiekio, degalinės statyba numatoma 293m nuo esamo dujotiekio ;
- Planuojama veikla (numatoma skysto kuro degalinės statyba, kurioje skysto kuro požeminio rezervuaro talpa- 5000.0 tonų) nepatenka į LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo- Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (6.3. Naftos, naftos produktų bei cheminių medžiagų saugojimo statinių (sandėlių ar aikštelių) statyba (kai talpa- mažiau kaip 200 000, bet daugiau kaip 5000 tonų) ;
- Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymo Nr.D1-694 "Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotis) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" nuostatomis, želdynų, įskaitant vejas ir gėlynus planuojamoje teritorijoje numatoma 15% nuo viso žemės sklypo ploto ;
- Vandentiekio, buitinės ir lietaus nuotekinės tinklai, dujotiekio tinklai pajungiami į esamus UAB "Karališkoji kibininė" priklausančius vietinius tinklus. Sutikimas pridedamas. Elektros tiekimas pagal AB LESTO technines sąlygas Nr. 14-11236, 2014-07-15;
- Minimalūs atstumai nuo skysto kuro degalinės kolonėlių ir požeminių rezervuarų iki kitos paskirties pastatų sienų artimiausių taškų, kai pastatas yra I-III atsparumo ugniai -15m, kai IIIa-IV atsparumo ugniai -25m, nuo automobilių kelių sankasos krašto, kai kelias I-III -30m, kai IV-V -20m, gatvių važiuojamosios dalies -10m.

Atestato Nr.	UAB "Z.BACEVIČIENĖS PROJEKTAVIMO ĮMONĖ" Trakai, Vytauto g. 19		Objektas: Trakų rajono degalinių išdėstymo schemas, reg.nr.010792000208, papildymo specialusis planas Trakų r.sav., Lentvario sen., Sausių k., Logistikos g.8, Kad.Nr.7940/0003:2017	Laida
A 1510	PV	Z.BACEVIČIENĖ	Brėžinys:	0
A 1510	Proj.	Z.BACEVIČIENĖ		Mastelis
			PAGRINDINIS BRĖŽINYS	1:500
Etapas	Organizatorius:		Žymuo:	Lapas
SPEC-A	TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS			Lapų
			2017-06-SPEC-01	1